

/ARPAT - Area Vasta Sud – Settore Agenti Fisici
Viale Maginardo n.1 – 52100 Arezzo

N. Prot Vedi segnatura informatica cl. AR.02/98.8

a mezzo: PEC

Al Comune di Cavriglia

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI UN OSPEDALE DI COMUNITA' IN LOC. BOMBA, CAVRIGLIA, CON CONTESTUALE APPROVAZIONE VARIANTE PS E RU VIGENTI .

In riferimento alla cds convocata per la data 14/07/2023 per l'approvazione del PFTE dell'opera, alla quale qs. Settore non potrà partecipare, si prende atto del progetto che per la parte acustica di coerenza con il PCCA prevede quanto segue:

“Le aree di progetto oggetto della contestuale variante al RU risultano ricadere in classe V e pertanto parallelamente alla variante urbanistica, viene avviato il procedimento per la Variante al PCCA, ai sensi della L.R. 89/98 “Norme in materia di inquinamento acustico”, secondo le disposizioni del DPGR n. 2/R/2014 “Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L.R. 89/98”, in adeguamento alla destinazione introdotta.

Il Regolamento n.2/2015 all'allegato n. 3 “Linee guida sugli elementi da valutare nell'analisi della coerenza tra strumenti di pianificazione e PCCA”, punto 3.3.2, indica per i nuovi plessi ospedalieri la possibilità di trovare collocazione in classi fino alla quarta compresa purché i requisiti acustici passivi garantiscano il comfort degli occupanti.

La variante al PCCA andrà quindi a modificare la zonizzazione vigente nella porzione interessata dalla variante urbanistica che richiede una riduzione di almeno una classe acustica, rimodulando necessariamente i livelli di rumore dell'area limitrofa”.

Nel progetto trasmesso è presente una relazione specialistica C22079_O_PF_RL02.pdf sui requisiti acustici passivi (sulla quale è competente la ASL) e una stima di massima dell'impatto acustico degli impianti dell'ospedale di comunità (ma in relazione alla classe VI attuale).

Pertanto qs. Settore si esprimerà nelle successive fasi sulla documentazione di clima acustico prevista dall'art. 8 comma 3 della L. 447/95, sull'aggiornamento della valutazione di impatto acustico di cui all'art. 8 comma 2 nonché sugli specifici elaborati della variante di PCCA (tenuto conto che l'area già ospita comunque edifici a destinazione scolastica).

Distinti saluti

Responsabile Settore Agenti Fisici Area Vasta Sud
Dott.ssa Rossana Lietti¹

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993

