



Publiacqua S.p.A

Sede legale e Amministrativa
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze
Tel. 055.688903 – Fax 055.6862495

Uffici Commerciali
Via Benedetto Accolti, 23/A – 50126 Firenze
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato
Viale Matteotti, 45 – 51100 Pistoia
Via C.E. Gadda, 1 – 52027 S. Giovanni Valdarno
P. le Curtatone e Montanara, 29 – 50032 Borgo S. Lorenzo

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782

Posta elettronica certificata
protocollo@cert.publiacqua.it

Spett.le

Comune di Cavriglia

Servizio Urbanistica

c.a. Geom. Piero Secciani
Viale Principe di Piemonte, 9
52022 Cavriglia (AR)

comune.cavriglia@postacert.toscana.it

(trasmissione pec)

ù

Spett.le

Autorità Idrica Toscana

Via Verdi, 16
50122 Firenze

protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it

(trasmissione pec)

Oggetto: A/2023/46096. Convocazione della conferenza di servizi decisoria ex Art. 14 della Legge 241/90 in forma semplificata e modalità asincrona indetta secondo il combinato disposto dall'art. 35 della L.R.T. 65/2014 e dall'art. 8 del D.P.R. 160/2010 per l'acquisizione dei pareri di competenza sul progetto presentato dalla Ditta Barchielli Srl per la riqualificazione e rifunzionalizzazione di un'attività produttiva in frazione Vacchereccia, via Malpasso, 19 – ex area Mobilextra- con contestuale variante al Regolamento Urbanistico vigente; (CdS 2023_020).

In riferimento alla richiesta per quanto in oggetto, registrata al n. 46096 del protocollo aziendale, esaminata la documentazione tecnica trasmessa con la presente siamo a comunicare quanto segue.

Sistema Idrico

La rete idrica esistente, nel tratto stradale prospiciente l'area dell'intervento, è idonea a servire le nuove utenze. Pertanto, sarà possibile concedere la fornitura idrica, posizionando il misuratore di utenza (contatore) al confine tra la proprietà pubblica e quella privata in apposita nicchia a muro ispezionabile dalla pubblica via.

Sistema Fognario

La rete fognaria esistente, nel tratto stradale prospiciente l'area dell'intervento, è idonea a servire le nuove utenze. Il punto di consegna dei reflui dovrà essere collocato al confine tra la proprietà pubblica e quella privata in conformità al Regolamento del S.I.I. Si informa che le acque meteoriche dovranno essere recapitate nella fognatura meteorica esistente con rete di smaltimento dedicata, separata e del tutto indipendente dalla rete di smaltimento delle acque nere. Si comunica che eventuali allacciamenti (idrico e fognario) a servizio del fabbricato esistente, laddove non coincidenti con quelli del nuovo progetto, dovranno essere eliminati con oneri a carico del soggetto proponente.

Per ottenere gli allacciamenti alla rete idrica e fognaria, che dovranno essere conformi al Regolamento del S.I.I., gli attuatori dell'intervento potranno contattarci al numero 800 238 238.

La presente attestazione di adeguatezza delle infrastrutture di acquedotto e fognatura ha validità 180 giorni e dovrà essere esibita ai nostri tecnici al momento del sopralluogo necessario alla definizione degli allacciamenti d'utenza, congiuntamente allo schema di smaltimento dei reflui dimensionato e conforme al Regolamento del S.I.I.

Conclusi i lavori della conferenza in oggetto si chiede l'inoltro del relativo verbale e per eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni sono disponibili i seguenti numeri 055 2004821, 335 5988915 (*geom. A. Ferraioli*) e 338 6774425 (*geom. S. Vannetti*).

Distinti saluti

Publiacqua S.p.A.
Gestione Operativa
Il Responsabile
(*ing. Cristiano Agostini*)

 *Allegati:*
- Schema allacciamento fognario tipo.