ELE.PLA.07 - Distribuzione area interna

Immobile ad uso industriale - Piano Terreno

Comune di Cavriglia

Committente :

Barchielli s.r.l.

via Malpasso, n. 19 - 52022 Loc. Vaccherecciа (AR)

STUDIO TECNICO PANICUCCI
Via Cassaccia Calb. n°73 - 50135 Firenze
tel. +39 055 36.21.01 - +39 055 36.21.08
mail : info@studiotecnicopanicucci.it
www.studiotecnicopanicucci.it

STUDIO TECNICO MAGNANI
Via Cassaccia Calb. n°73 - 50135 Firenze
tel. +39 055 36.21.01 - +39 055 36.21.08
mail : info@studiomagnani.net
www.studiomagnani.net

Scan our visit card

Progettista	Progettista
Progetto firmato digitalmente	Progetto firmato digitalmente
Per. Ind. Panicucci Francesco	Per. Ind. Magnani Valerio
iscritto al Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Firenze	iscritto al Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Firenze
Matr. 2606	Matr. 2307
Per. Ind. Francesco Panicucci	Per. Ind. Valerio Magnani

Oggetto :
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di impianto elettrico e impianti speciali asservienti immobile ad uso industriale sito in Località Vaccherecciа - Cavriglia (AR)

Titolo Disegno :
DISTRIBUZIONE AREA INTERNA
ELE.PLA.07 - Distribuzione area interna

Tavola :
ELE
PLA.07

Revisione	Data	Descrizione	Redizzato	Controllato	Approvato
0	10.2021	Preliminare opere	FPA	VMA	FPA
A	11.2021	Esecuzione preliminare	FPA	BMA	FPA
B	11.2021	Esecuzione definitiva	FPA	BMA	FPA
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Commessa N° :	Codice Cliente :	Riferimento pratica:	Scala :	File :
35	2235	-	1:100	ELE.PLA.xx__B_*Planimetria.dwg

Codice Id

STATO DOCUMENTO:
- [ ] PRELIMINARE
- [x] DEFINITIVO
- [x] ESECUTIVO
- [x] AS-BUILT

Legenda impianto elettrico

Trasformatore, quadri e sezioni di distribuzione

ENEL	Gruppo misura energia ad Distributore
	Trasformatore di media tensione
	Trasformatore MT/BT a bagno d'olio isolamento in resina. Potenza nominale pari a 2000kVa • Dynn11
QGBT	Quadro elettrico generale di distribuzione
QE1	Quadro elettrico di settore
	Centrale di detenzione. Condensatore notturno a compensazione
	Adiacente di agenzia antincendio aspirante ad inibizione a fluido di sovrapressione residuale ad ESI di potenza nominale di 1 kW e volume 100.000 metri cubi ad ambiente
	Cabina individuale di distribuzione secondaria di utenza
BAT	Gruppo di distribuzione in campo protetto ad IP65

Cavi e linee di distribuzione

	Cavi elettrici multipolari a bassa tensione N07G9-K con guaina termoplastica senza alogeni (non necessitano di alcun tipo di tubazione) Numero conduttori x Sezione (N x mm^2) - Colore
	Cavi elettrici multipolari a bassa tensione N07G9-K con guaina termoplastica senza alogeni (non necessitano di alcun tipo di tubazione) Numero conduttori x Sezione (N x mm^2) - Colore
	Cavi elettrici multipolari a bassa tensione N07G9-K con guaina termoplastica senza alogeni (non necessitano di alcun tipo di tubazione) Numero conduttori x Sezione (N x mm^2) - Colore
	Cavi elettrici multipolari con anima in rame rivestiti con materiale termoplastico per posa in canalizzazioni e cunicoli