



Sede legale e Amministrativa
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze
Tel. 055.688903 – Fax 055.6862495

Uffici Commerciali
Via Benedetto Accolti, 23/A – 50126 Firenze
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato
Viale Matteotti, 45 – 51100 Pistoia
Via C.E. Gadda, 1 – 52027 S. Giovanni Valdarno
P.le Curtatone e Montanara, 29 – 50032 Borgo S. Lorenzo

Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v.
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487
R.E.A. 514782

Posta elettronica certificata
protocollo@cert.publiacqua.it

Spett.le
Comune di Cavriglia
Via P. di Piemonte, 9 – 52022 Cavriglia (AR)
comune.cavriglia@postacert.toscana.it

Oggetto: A.34324_23 Risposta “APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI UN OSPEDALE DI COMUNITA’ IN LOC. BOMBA, CAVRIGLIA, CON CONTESTUALE APPROVAZIONE VARIANTE PIANO STRUTTURALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTI REDATTA AI SENSI DELLA L.R. 65/2014, CON LE MODALITA’ DI CUI ALLA L.R. 12/2022. Proponente: Azienda USL Toscana Sud Est”

In relazione alla richiesta in oggetto, esaminati gli elaborati tecnici trasmessi, con la presente siamo a comunicare quanto segue.

Rete fognaria:

relativamente a quanto indicato nella lettera in oggetto si comunica che per quanto riguarda l’interferenza tra la rete fognaria e l’intervento di realizzazione di un ospedale di comunità in Loc. Bomba, nel Comune di Cavriglia, non risultano presenti condotte in gestione alla Scrivente Società.

Rete idrica:

relativamente a quanto indicato nella lettera in oggetto si comunica che per quanto riguarda l’interferenza tra la rete idrica e l’intervento di realizzazione di un ospedale di comunità in Loc. Bomba, nel Comune di Cavriglia, non risultano presenti condotte in gestione alla Scrivente Società.

Si specifica inoltre che, contrariamente a quanto indicato nella tavola progettuale “C22079_O_PF_AR02”, le acque reflue derivanti dal fabbricato non dovranno andare nelle fognature meteoriche esistenti ma dovranno essere allacciate alla fognatura mista più vicina in gestione a Publiacqua.

Pertanto, per ottenere gli allacciamenti alla rete idrica e fognaria, che dovranno essere conformi al regolamento del S.I.I. secondo lo schema tipo di allacciamento allegato alla presente, gli attuatori dell’intervento potranno contattarci al numero 800 238 238,

Qualora nella fase esecutiva delle opere si concretizzassero interferenze impreviste con le infrastrutture del S.I.I. o danneggiamenti, con onere a vostro carico, dovranno essere valutate le opportune soluzioni progettuali per il ripristino mantenendo la continuità e la funzionalità del servizio.

Le progettazioni esecutive e le eventuali opere da realizzarsi per la risoluzione di eventuali interferenze dovranno essere a cura del soggetto proponente; tale parere non costituisce formale approvazione delle interferenze, finché non saranno validate da Publiacqua.



Per eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni è possibile contattare il Responsabile del Servizio *geom. Roberto Biondi* al numero *055-6558866*.

Distinti saluti



Publiacqua S.p.A.
GESTIONE OPERATIVA
Il Dirigente
Ing. Cristiano Agostini

Allegati:

- *Disciplinare tecnico acquedotto;*
- *Disciplinare tecnico fognatura.*